



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

SZERVEZET:	3. sz. Területi Divízió	HIV. SZÁM:	101/2016
IKTATÓSZÁM:	ARV/27-3542/2016	ÜGYINTÉZŐJÜK:	Tanainé Vandlík Erika
ÜGYINTÉZŐNK:	Andrási Mária	LEVELÜK KELTE:	2016.08.01 érk.: 2016.08.03
MELLÉKLET:	-		
TÁRGY:	Közmű üzemeltetői nyilatkozat Battonya Város Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna felújítási munkáinak a megvalósításához		

DUPLEX Építő-és Földmérő Mérnöki Kft.

5600 Békéscsaba III.,
Luther utca 12

Tisztelt Címzett!

Az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** 3. sz. Területi Divízió, mint Battonya Város vízi-közmű üzemeltetője a 101/2016 iktatószámú, *Közmű üzemeltetői nyilatkozat kérése* tárgyú - írásos megkeresésre az alábbiak szerint nyilatkozik.

A bemutatott **Battonya Város Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna felújítási munkáinak a megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedély** tervdokumentációt Társaságunk áttanulmányozta. A terv alapján a csapadék-elvezető mű, a tervezett munkálatok **ivóvíz bekötővezeték- hálózatot érinti/ keresztez/ párhuzamosan halad.**

- Az MSZ 7487-1:1979 és az MSZ 7487-2:1980 szabvány előírásait kötelezően alkalmazni kell. Az ezekben előírt védőtávolságokat be kell tartani.
- Külön felhívjuk a figyelmet, hogy Társaságunk által üzemeltetett közművek és építmények közvetlen környezetében csak óvatos, kézi földmunka végezhető.
- A tervezett létesítmény ivóvízelosztó hálózat fölé hosszirányban lehetőség szerint ne kerüljön, ahol elkerülhetetlen ott vízi-közmű rekonstrukció, ivóvízbekötő- elosztó- nyomó-vezeték kiváltás, illetve védőcsőbe helyezés szükséges.
- Amennyiben a kivitelezés során, a vezetékek kiváltása illetve bevédése nem történik meg, úgy a vízi-közmű hálózaton végzett javítási munkálatok és a javítási munkálatokkal összefüggő mindennemű költséget, Társaságunk a csapadékvíz-elvezető árok mindenkori kezelője felé áthárítja.
- Üzemelő vízi-közművön mindennemű munkálatot kizárólag társaságunk végezhet, melynek költsége tárgyi beruházást terheli.
- A kivitelezés során és a megvalósulás után egyaránt, a vízi-közmű műtárgyainak, szerelvényeinek működtetését, működtethetőségét akadályozni nem lehet, fölöttük és kritikus közelségben depónia, építőanyag még ideiglenesen sem tárolható.
- A vízi-közmű hálózat elemeit, szerelvényeit csak Társaságunk kezelheti!
- A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A műszaki átadási-átvételi eljárást a beruházónak vagy képviselőjének kell kezdeményezni, melyre a meghívót Társaságunk részére meg kell küldeni.
- A kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk.
- A kivitelezés alatt a vízi-közmű rendszerben okozott kár (annak helyreállítása) költségvonzatát kivitelező felé érvényesítjük



- A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő vízi-közmű vezetékekről és szerelvényekről (megóvva ezek állagát) az üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell, az esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése miatt.
- Amennyiben nem tarthatók a védőtávolságok, úgy a vízi-közműveket ki kell váltani, speciális esetben bevédeni.
- Speciális esetekben (pl.: új nyomvonal más helyrajzi számot érint, út túloldalára kerül, nagy volumenű kiváltás) a kiváltásról vízjogi létesítési tervet kell készíteni.
- A kivitelezett munka megvalósítási rajzát jogosultsággal rendelkező szakember által készített geodéziai bemérése alapján kérjük, papír alapon és digitális formátumban (ITR vagy DXF) szíveskedjenek részünkre megküldeni. A geodéziai bemérést EOV koordináta rendszerben kell elvégezni!
- Amennyiben a tervezett létesítmény mentén üzemeltetésünkben lévő vízi-közmű hálózat halad, az alépítményi munkákat úgy kell meghatározni, hogy a vízi-közmű hálózat és elemei ne sérüljenek. Érintett, megközelített, illetve párhuzamos vízi-közmű haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok és az érvényben lévő védőtávolságok (de min. 1,00 m) betartását.
- A munkálatok végzése során „kitakart” üzemelő vízvezetékek mechanikai védelemről kivitelező gondoskodni köteles.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett létesítmény mentén lévő ivóvíz bekötővezeték helyzetére is.
- A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő vízhálózati elemet, szerelvényt, kérjük bejelenteni Társaságunk területi divízió központjába.
- A Társaságunk üzemeltetésében lévő, a megvalósuló építmény által érintett vízvezetéki csomópontok fedlapjait - csapszáras tolózárr, illetve betonkeret, tolózárnakna keret és fedlap -úgy szükséges a tervben feltüntetni, hogy azokat új terepszintre, burkolatszintre kell emelni, illetve az út (padkaburkolat) osztályának megfelelő teherbírású fedlapot szükséges beépíteni. Ezeket a munkálatokat kizárólag Társaságunk végezheti.
- A vízvezeték kiváltási munkák előzetesen üzemeltetővel egyeztetett, felelős közműtervező által készített terv alapján kivitelezhetőek. Amennyiben attól - műszaki okok miatt - el kell térni, a módosítást a tervező végezheti Társaságunk Területi Divíziója hozzájárulásával, a kivitelezés csak ezt követően folytatható. A tervezés kötelezettsége alól - amennyiben arra jogszabályi előírás nincs - Társaságunk adhat felmentést.
- A csapadékvíz-elvezetés építés műszaki átadására a fedlapok, csapszekrények nyithatóságát biztosítani kell.

Csapadékelvezető árok rehabilitációja, vagy új létesítése során a beruházónak az ivóvízvezeték nyomócső keresztezéseknél tisztázni kell a vezetékek, és a tervezett árokfenék magassági elhelyezkedését. (Csőtető, árokfenék egymáshoz való viszonyát.) Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, úgy átalakítás, védelem nem szükséges. Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, úgy a nyomott vezetéket ki kell váltani, vagy csőáteresz alkalmazásával kell védeni. (Az áteresz és a csővezeték egymáson nem feküdhet.)

Nem elsődleges, de megoldás lehet az 50 cm-nél kisebb takarások esetén a szakszerű (víztaszító) csővezetéki hőszigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A csővezetéki takarás - a mederburkolat vastagságát is beszámítva - nem lehet kisebb 20 cm-nél. Víziközmű rézsűben nem haladhat.

A tervben a vízi-közmű keresztezések és kiváltások részletterveit kiviteli terv szinten ki kell dolgozni és Társaságunknak egyeztetésre be kell nyújtani.

Nyilatkozatunkat vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz adtuk ki.

Nyilatkozatunk a kiállítástól számítva 1 évig érvényes.

KELT: Orosháza, 2016.08.11

Csáki Lajos
ivóvízágazat vezető

Tisztelettel:

Gajdán Lajos
szennyvízágazat vezető

ALFÖLDVÍZ Zrt.
3. SZ. TERÜLETI DIVÍZIÓ
5900 Orosháza, Táncsics u. 32. sz.
Adószám: 13100887-2-04
KHB R. 10402609-20017989-00000000

KAPJA: DUPLEX Építő-és Földmérő Mérnöki Kft.
IRATTÁR

