

## Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vázlatok) alapján egyeztettük a(z) **Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna felújítási munkáinak a megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedély terve** (Munkaszám: 2/2016)

elnevezésű létesítményt, annak kivitelezéséhez az alábbiak szerint hozzájárulunk.

A tervezett létesítmény, valamint a kivitelezés közbeni munkálatok EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonú **közcélú villamos művet vagy annak biztonsági övezetét** \* és/vagy EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdonú **közvilágítási berendezést vagy annak biztonsági övezetét** \*

⇒ **érinti** (pl. keresztez, párhuzamosan halad)\*

⇒ nem érinti\* (\* a megfelelőket alá kell húzni)

**Érintettség esetén, a hátoldalon található előírásokat kérjük figyelembe venni!**

A tervezett létesítmény környezetében lévő középvezetékű földkábelek, illetve ..... miatt – a munkálatok megkezdése előtt – legalább 8 nappal a szakfelügyelet megrendelése kötelező:	IGEN****
	NEM****
A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés és időpont-egyeztetés a nyilatkozat hátoldalán megadott elérhetőségeken és rendelkezésre álló időpontokban lehetséges az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Üzemeltetési Régiójában személyesen.	

(\*\*\*\* a megfelelő előírást be kell karikázni)

Az érintett hálózati berendezések szakági térképei vonatkozásában (\*\*\* a megfelelőt alá kell húzni)

**adategyeztetés történt\*\*\***  
(geodéziától származó térképekkel)

**adatszolgáltatás történt\*\*\***

**adatszolgáltatás nem történt\*\*\***

**Egyéb feltételek:** A felújítandó csapadékvíz csatorna nyomvonala keresztezi a Dózsa György utca 58. számú ingatlan földkábeles fogyasztói csatlakozóvezetékét. Csatlakozókábelünk nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tártatni. A keresztezés helyén kábelünket hasított védőcsővel szükséges bevédeni, amennyiben az jelenleg még nincs védőcsőben. Földkábelünk közelében csak kézi erővel történő földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal. Légvezetéki hálózatunk tartószerkezeteinek állékonyosság megőrzése, továbbá a biztonságos munkavégzés érdekében kérjük a vonatkozó szabványok, rendeletek által előírt védőtávolságok biztosítását.

A kivitelezés során kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a [www.edfdemaszhalozat.hu](http://www.edfdemaszhalozat.hu) oldalon:

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszámon.

Békéscsaba, 2016. július hó 18. nap

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.  
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.

EDF DÉMÁSZ Zrt. és/vagy az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében:

Adószám: 13792679-2-06  
p.h. DHE05

Tárgyi nyilatkozat – a körülmények, jogszabályok és szabványok változatlanlansága esetén – a kiállításától számítva 1 évig érvényes.

Turcsán András

Nagy Zoltán

<olvasható név>

<aláírás>

1 db eredeti példányt átvettem, a nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, az előírtak teljesítését vállalom:

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

TANAINÉ VANDLIK Éva  
ÉRTŐ ÉS FÖLDMÉRŐ  
MÉRNÖKI KFT  
Békéscsaba

<olvasható név>

<aláírás>



**Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában:**

Az erősáramú kábelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat kérjük betartani.

A villamos művek biztonsági övezetében tilalmakat és korlátozásokat kell betartani, illetve a biztonsági övezeten kívül korlátozva vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkül tájékoztatásul megadjuk a földben elhelyezett leggyakoribb vezetékünk biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírást:

"Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35kV-nál nem nagyobb feszültségen 1m."

**Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!**

Az erősáramú szabadvezeték tartószerkezetének földalatti megközelítésénél kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabványok vonatkozó előírásait.

**Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában:**

Az erősáramú szabadvezeték keresztezése és megközelítése esetén kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabványok vonatkozó előírásait. Az erősáramú szabadvezetékkel közös oszloponon kiépítendő hírközlő vezeték létesítése esetén, a fentiekben túl kérjük betartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is.

A légvezeték biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed.

Mértéke:	1kV-ig	1m,
	35kV-ig	5m,
	200kV-ig	13m.

**A légvezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4m-es magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!**

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Tárgyi létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) – sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló – átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából, kérjük írásban felkeresni közvilágítási berendezések esetén az EDF DÉMÁSZ Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy karoly.lovas@edf.hu és ferenc.wolf@edf.hu), míg közcélú villamosmű esetén az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozasiroda@edf.hu).

**A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért az építési engedély jogosultja a felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat az építési engedély jogosultja köteles megtéríteni!**

**EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nyomvonalas közmű-egyeztetésre és szakfelügyelet megrendeléséhez rendelkezésre álló időpontjai:**

Régió	Cím	Telefonszám	Rendelkezésre álló időpontok
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	79/ 523-577	K és Cs: 8:00-15:00
Baja	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	77/520-810	K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	66/524-400	H és Sz: 8.00-12.00
Szeged	6724 Szeged, Pulcz u. 42.	62/565-565	K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	76/515-900	Csütörtök 8.00-14.00