

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

## Nyilatkozó :

Invitel Távközlési Zrt.

Hálózatüzemeltetési és nyilvántartási csoport

Tel.: 06(66)405-123

Fax : 06(66)453-000

E-mail : kozmuegy@invitel.co.hu

5600 Békéscsaba, Andrassy út 2/2. Pf.:80

## Kérelmező :

DUPLEX KFT.

Tel.: (66)636835

Fax :

E-mail :

5600 Békéscsaba Luther utca 12.

## Tárgy :

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY TERVE

Törzsszám: 2/2016

A kérelmező a bemutatott tervdokumentáció alapján a tárgyi létesítmény megvalósításához az alábbi feltételt elismeri :

**Távközlési hálózatot érint.** Lásd a hátoldali előírásokat !

A megvalósuláshoz az alábbi feltételekkel járunk hozzá :

BATTONYA, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna felújítása. A meglévő hálózatunk digitális formában át lett adva, mely szerepel az engedélyezési terven.

Új átereszt kialakítása, vagy meglévő átereszt átépítése esetén a nyomvonalunkat fel kell tární szak-felügyelet jelenlétében és gondoskodni kell a kábelek védelméről. (Dózsa-Ady sarok(42Á), Dózsa-Fő utca(15Á))

Nyílt földmedrű keresztezés esetén a hálózatunk felett az árok gépi kotrása tilos! (Dózsa-Állomás sarok, Dózsa-Bajcsy sarok, Dózsa-Fő sarok, Dózsa-Puskin sarok, Dózsa-Damjanich sarok)

**A kiviteli tervet kérjük újra egyeztetni, jelen jegyzőkönyv kivitelezésre nem jogosít!**

**A hálózatunk 2x2 m-es körzetében csak óvatos kézi földmunka végezhető!**

A 8/2012.(I.26.)NMHH rendeletben előírtakat kérjük betartani.

**A távközlési építésekről, keresztezési helyekről geodéziai bemérést köteles leadni a kivitelező !**

Közműkeresztezésnél illetve párhuzamos haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok betartását.

Kérjük a 14/2013(IX.25) NMHH rendelet és a 37/2007(XII.13) ÖTM rendelet ajánlásait betartani.

Szakfelügyelet kérése a 06(66)405133 telefonszámon. Fax: (66)444500 **Lásd a hátoldali előírásokat**

A kérelmezőnek a távközlési nyomvonalat ábrázoló szakági törzskönyvet rendelkezésére bocsátottuk a szükséges adatokat átvezette. Jelen jegyzőkönyv a kiadástól számított 1 évig érvényes.

A közműegyeztetés díjköteles. 2,0 óra 9 600 Ft +ÁFA

**A közműnyilatkozat kizárólag a pecséttel, aláírással igazolt tervre érvényes !**

Békéscsaba,

2016.06.24

invitel

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

Adószám: 12069316-2-44

10

Kutasi Máttyás

Kutasi Máttyás

Közműegyeztető P.H.

Lukovics Béla

Kérelmező P.H.

duplex


ÉPÍTŐ ÉS FÖLDMÉRŐ  
MÉRNÖKI KFT  
Békéscsaba

# Általános előírások

Egyéb közművek által érintett távközlési hálózatra vonatkozóan:

- Földkábel keresztezése esetén a távközlési kábel(ek) védelméről az MSZ 7487-2/1980., MSZ 151-1/2000., MSZ 151-3/1988., MSZ 151-4/1989., MSZ 151-8/1983., MSZ 13207/2000., MSZ 17200/2-4/1999., MSZ 17200/5, MSZ 17200/6 szabványban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, kiviteli tervet – melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett közmű egyeztetési jegyzőkönyvet, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt – a munkaterületen kell tartani.
- Amennyiben előírás a távközlési nyomvonal kitűzése, a keresztezés helyét, az Invitel nyomvonal töréspontjainak helyét, illetve az Invitel létesítmény helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként megfelelő geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 méter hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Invitelnek a 06(80)922143 telefonszámon.
- Az Invitel létesítmény esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Békéscsaba, 2013-10-04-től



Pleskonics Dániel

Hálózat üzemeltetési kiemelt szakértő