

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
(Adatszolgáltatás - Közműnyilatkozatként nem használható)

Készült: Békéscsaba, Kétegyházi út 4 sz. alatt az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Békéscsabai Üzemegység hivatalos helyiségében, **2016-02-17.**

Jelen vannak: Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részéről: Jónási Éva tervtáros
A kérelmező : **DUPLEX Kft.** részéről: **Tanainé Vandlik Erika**

Tárgy : „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” projekt keretén belül **Battonya, belvízelvezetése a Dózsa utcában**

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a **TOP-2.1.3-15** sz. szükséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásunk **gáz-szakági térképszelvényeit** betekintésre bocsátottuk. Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetékét vagy biztonsági övezetét:

gázvezetékét érint* (keresztez* párhuzamosan halad) nem érint*

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték adatai: oldal m
üzemi nyomása: **3,0** bar anyaga és átmérője: **PE 110, 63, 32**

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni! A Közműnyilatkozat kiadásához üzemegységünkhöz 2 db kiviteli tervdokumentációt kell benyújtani legalább az alábbi tartalommal:

- a gázelosztó vezeték is tartalmazó helyszínrajz a **gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével**
- a **gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § és 19/B §) tartalmazó műszaki leírás,**
- az üzemegység vezető előzetes jóváhagyása esetén a gázelosztó vezeték kutatóárokkaal történő feltárásának szükségességét
- **tervezői nyilatkozat**, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza

Érintettség esetén az érintett gázvezeték szakasz **tervmásolatait a kérelmező átvette, az átadott dokumentáció felsorolása:** 1.db , A/3, M= 1 :500 méretarányú térképszelvény **Battonya, Dózsa – Fő u. sarok és térképkivágat a Dózsa utcáról**

Gépi földmunkát a gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetében belül végezni nem lehet.


A gázvezeték sérülése esetén kérjük a 80-820-141 telefonszámot hívni!

A munkavégzés jellege a szakközeg jelenlétét indokolja: igen* nem*

A gázközmű rongálásokat Társaságunk az elkövetőnek kiszámlázza, a többszörösen, illetve Közműnyilatkozat beszerzése nélkül rongálók ellen szabálysértési feljelentéssel élünk a Bányakapitányság felé. A beruházás fővállalkozója erkölcsi és anyagi felelőséggel is tartozik az alvállalkozója tevékenységéért, ebből következően, ha a rongálást elkövető alvállalkozó nem fellelhető, illetve nem hajlandó rendezni annak javítási és egyéb felmerülő költségeit, úgy azt a fővállalkozó felé fogjuk érvényesíteni.

Útépítés esetén a kapcsolódó közműépítések jóváhagyása szükséges, vagy nyilatkozni kell a jóváhagyás kizárásáról.

Nyilatkozatunk a kiadástól számított 1 évig érvényes!


Földgázelosztó


duplex
Kérelmező
ÉPÍTŐ ÉS FÖLDMÉRŐ
MÉRNÖKI KFT
Békéscsaba

* A megfelelő aláhúzendó