

DUPLEX Kft.
5600 BÉKÉSCSABA
Luther u. 12.

SORSZÁM 638/16
IKTATÓSZÁM F7159 – 14154 -3 /2016
ÜGYINTÉZŐ Jónási Éva
TÁRGY

Battonya, Dózsa u. belvízelvezetés, meglévő csapadék csatorna felújítási munkálatai
vízjogi létesítési engedély tervdokumentációjának közműnyilatkozata

Békéscsaba, 2016-06-27

Tisztelt Címzett!

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi létesítmény gázelosztó vezetéket érint.

A tárgyban szereplő munkával kapcsolatos **2/2016** azonosító számú **Lukovics Béla** tervező által készített kiviteli tervet áttekintettük, nyilvántartásunkkal összevetettük, és mivel a tervező a közműegyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat betartotta, annak kivitelezési munkáihoz a **122/16** sz. Közműegyeztetési jegyzőkönyv alapján az alábbi feltételekkel hozzájárulunk.

Ha a munkavégzés során előre nem vártan - közműegyeztetés ellenére – gázveszély jelző szalagra, gázvezetékre vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és az társaságunk képviselőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. a munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). Üzemegységünk telefonszáma: 66/443-711. A munkát folytatni csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. hozzájárulásával szabad. A szabályok figyelmen kívül hagyásából adódóan, az ismeretek hiánya miatt vezetékrongálás, súlyosabb esetben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető baleset következhet be!

A tervezett létesítmény munkaterületének átadás-átvételére kérjük Üzemegységünket meghívni

A létesítmény beruházójának a kivitelezést megelőzően a nyilatkozatot kiadó szervezeti egységhez **legalább 2 munkanappal írásban be kell jelentenie az lábbiakat:**

- a munka megnevezését,
- a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét,
- a munkavégzés várható időtartamát,
- a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját.

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B § (1) (3 C) (6) (7) pontjai szerint végezhető tevékenység:

- (3) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezi vagy megközelít

- (3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodni kell
(C) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.
(6) **Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltáráshoz szükséges szilárd búrkolatú út felbontása kivételével a létesítmény szélső alkotójától számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.**
(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárájáról, a kijelölés helyességéről az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A létesítmény kivitelezője, vagy megbízásából a tervezője, **geodétával köteles kitűzteni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott övezetét a munkavégzés megkezdése előtt.** A kivitelező köteles gondoskodni a **kitűzés fenntartásáról. A munkakezdés előtt a kivitelező a kitűzési dokumentációt a Társaságunk képviselőjének köteles átadni.**

Felhívjuk figyelmét a **felszíni műtárgyak** (pl: csapszekrény, elzáró szerelvény, akna) és **tartozékaik** védelmére, valamint azok megsérülése illetve működésének ellehetetlenítése esetén a károkozó **kártérítési ill. helyreállítási kötelezettségére.**

Amennyiben a közmű út vagy egyéb építése során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan **felmerült költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.**

A tárgyi munkálatok során **kérjük betartani a szabványban előírtakat és biztosítani a gázelosztó vezetékre vonatkozó takarási mélységet.** A tárgyi munkával kapcsolatos egyéb közműépítés tervköteles, amelyre a tervet Üzemegységünkkel egyeztetni kell, és az ahhoz kapcsolódóan be kell szerezni a közműnyilatkozatunkat

Egyéb előírások:

Szakfelület jelenléte szükséges, akinek a személye megrendelhető üzemegységünkön.

- Az esetleges nyomvonal módosításkor (tervtől eltérő állapot) az új műszaki megoldást az Üzemegységünkkel egyeztetni kell.
- A gázvezeték jelölő „G”- jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező felé nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarási mélységre irányuló hivatkozásokat az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem veszi figyelembe.
- Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005. (X.11.) GKM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban a későbbiekben is bármilyen kár keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli.

Esetleges gázelosztó vezeték rongálást haladéktalanul jelenteni kell az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. központi diszpécser szolgálat részére a 80/820-141 telefonszámon.


Vezetékrongálás esetén a munkavégzést be kell fejezni, a hibahelytől biztonságos távolságra (min. 10m) kell vonulni. Az üzemzavar elhárító csoport kiérkezéséig a kivitelező köteles biztosítani a munkaterületet elkorlátozással, a gyalogos illetve a közúti forgalom elterelésével, lezárásával.

Jelen nyilatkozatunk a kiadástól számított 1 évig érvényes!

Tisztelettel :


Antal Lajos
üzemegység vezető


Matkovics András
gázhálózati művezető


Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság